

तहसीलदार महोदय,
हल्द्वानी।

विषय- भूमि प्रमाण-पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज फूलचौड़, तहसील-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल के पत्रांक सं० 429/भूमि/2025-26 दिनांक 11/04/2025 पर पृष्ठांकित आपके आदेश के अनुपालन में आख्या से अवगत कराना है कि हल्दूपोखरा दरम्वाल, परगना भांवर छः खाता, तहसील-हल्द्वानी, जिला नैनीताल की खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 फ० के खाता सं० के खसरा नम्बर 17मि./0.222है०, 18मि./0.126है०, 23मि./0.222है०, 25मि./0.316 है०, 27मि./0.222है० कुल रकबई 1.108है० भूमि खातेदार राजकीय इण्टर कालेज के नाम वर्ग 1(क) संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि में वर्तमान में अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज फूलचौड़ संचालित है।

अतः जाँच आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(३) (पाल)
आनन्दपुरा
क
तहसील हल्द्वानी

स
तहसीलदार
हल्द्वानी

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी

पत्रांक: सीएफओ/एन/एचएलडी/2024-25(152)

ईमेल-cfoalm.ukfs@gmail.com

जनपद

नैनीताल (हल्द्वानी)

दिनांक: अप्रैल 08, 2025

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE PHOOLCHAUR
HALDUPOKHRA, DARMWAL P.O. ANANDPUR THE-HALDWANI,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND.

विषय : अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर:-97836397, दिनांक: 24.03.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE PHOOLCHAUR HALDUPOKHRA, DARMWAL P.O. ANANDPUR THE-HALDWANI, जनपद-नैनीताल का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन हल्द्वानी द्वारा किया गया, अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 08.04.2025 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु एबीसी टाईप 04 किग्रा क्षमता के 04 अद्द, दस हजार लीटर क्षमता का अण्डर ग्राउन्ड व पाँच हजार लीटर का ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक स्थापित किया गया है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से भवन उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड- '0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण' के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति आख्या के आधार पर ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE PHOOLCHAUR HALDUPOKHRA, DARMWAL P.O. ANANDPUR THE-HALDWANI, जनपद-नैनीताल का (भूतल में 10 कमरें, प्रथम तल में 10 कमरें कुल 20 कमरें हेतु) प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक: 08 अप्रैल 2025 से 07 अप्रैल 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण(Evacuation)प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकारी से कराया जाना आवश्यक होगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन(Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड नैनीताल

Phone no. - 05942-248396


email:- eerwdntl@gmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विकासखण्ड हल्द्वानी के अन्तर्गत रा0इ0का0 फूलचौड़ भवन वर्ष 1992 में निर्मित है, भवन पहुँच मार्ग से जुड़ा है। वर्तमान में भवन तकनीकी दृष्टिकोण से अध्ययन-अध्यापन हेतु सुरक्षित है।


अपर सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड-हल्द्वानी


30/03/24
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उपखण्ड-हल्द्वानी


अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-नैनीताल